



TT GROOVED (UL/FM)

Tampão TT Grooved UL/FM

Produto	Tampão TT Grooved UL/FM
Linha	TT Grooved (UL/FM)
Material	Ferro dúctil ASTM A536, pintura vermelha
Fornecedor	TT Imports — São Paulo/SP
Revisão	Agosto/2026



1. Descrição do Produto

Sistema de conexões ranhuradas (grooved) TT Grooved com certificação UL/FM para redes de combate a incêndio e instalações industriais. O acoplamento é feito por abraçadeiras bipartidas que se encaixam nas ranhuras dos tubos, com anel de vedação em borracha — dispensando solda e rosca, agilizando a montagem e permitindo desmontagem para manutenção. A linha inclui acoplamentos, cotovelos, tês, cruzetas, curvas, reduções, flanges adaptadores e tampões.

TABELA DIMENSIONAL

2. Aplicações Típicas

- Redes de sprinklers e combate a incêndio (certificação UL/FM);
- Tubulações industriais de água e utilidades;
- Instalações que exigem montagem rápida sem solda;
- Linhas com necessidade de desmontagem frequente para manutenção.

3. Características Construtivas

Sistema	Conexão ranhurada (grooved), montagem sem solda ou rosca
Certificação	UL Listed / FM Approved
Material	Ferro dúctil ASTM A536, pintura epóxi vermelha
Vedação	Anel de borracha EPDM (água) — outros elastômeros sob consulta
Componentes	Acoplamentos, cotovelos, tês, cruzetas, curvas, reduções, flanges e tampões

4. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

Linha	Figura	Código	Descrição	Medida/Bitola
TUPYGROOVED	TG 301	134201002	TAMPÃO TT GROOVED UL/FM	2"
TUPYGROOVED	TG 301	134201102	TAMPÃO TT GROOVED UL/FM	2.1/2"
TUPYGROOVED	TG 301	134201402	TAMPÃO TT GROOVED UL/FM	4"
TUPYGROOVED	TG 301	134201602	TAMPÃO TT GROOVED UL/FM	6"
TUPYGROOVED	TG 301	134201702	TAMPÃO TT GROOVED UL/FM	8"



Certificação	Diâmetro (pol)	Diâmetro (mm)	Pressão (bar)	Pressão (psi)	Dimensão (mm)	Peso (g)
UL	2"	50	34.5	500	23.50	220
UL	2.1/2"	65	34.5	500	23.50	349
UL	4"	100	34.5	500	27	776
UL	6"	150	34.5	500	27	1676
UL	8"	200	34.5	500	30	3713

5. Critérios de Seleção

- Conferir o diâmetro nominal do tubo ranhurado na tabela de especificações;
- Verificar a classe de pressão requerida pelo projeto;
- Confirmar o elastômero da vedação conforme o fluido (EPDM para água).

6. Recomendações de Instalação e Inspeção*

- Ranhurar os tubos conforme o padrão dimensional do sistema grooved;
- Lubrificar o anel de vedação antes da montagem;
- Apertar os parafusos do acoplamento de forma alternada até o contato metal-metal;
- Inspeccionar as vedações na manutenção periódica da rede.

**Recomendações gerais de boas práticas. Consulte a TT Imports para instruções específicas do produto.*

TT IMPORTS — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: (11) 2954-3727 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@timports.com.br
www.timports.com.br | São Paulo/SP | Preço sob consulta

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.